

כ"ג תשרי תשפ"ב
29 ספטמבר 2021
סימוכין 81448

לכבוד המשתתפים במכרז

הנדון: הזמנה להציע הצעות לייצור ואספקת עבודות נגרות להתאמת כיתות לימוד ל- M21

1. בהתאם להוראות מכרז פומבי מס' 10/21 עבור המועצה האזורית גדרות (להלן ובהתאמה: **"המכרז"** ו**"המועצה"**), להלן טבלת שאלות ההבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז והתשובות בגינן, עד למועד האחרון להגשת השאלות.
2. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן, אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל, וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
3. כלל ההבהרות, השינויים, העדכונים, התיקונים והתוספות האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
5. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן, בעל-פה או בכתב, על ידי מי מטעם המועצה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה.
6. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מאת ועדת המכרזים.
7. **בעת הגשת ההצעה, על המציע להדפיס את תשובות המועצה לכל שאלות ההבהרה, ולצרף אותן, ואת כל מכתבי ההבהרות שיצאו מאת המועצה, לרבות הנספחים והצרופות, לכל אחד מעותקי ההצעה הנמצאים במעטפת ההצעה, כשהן חתומות בכל עמוד ע"י המציע, בהתאם להוראות המכרז.**
8. להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על ידי המועצה:

#	מס' סעיף	במכרז/ במפרט/ בנספח	עמ'	פירוט השאלה	תשובה
1	סעיף 3			בסעיף 4 נכתב " כוורת " כוורת פתוחה 94 תאים". בשרטוט נראה כי הכוורת מכילה 12 תאים נשמח להבהרה מה הכוונה. לא ניתן לחלק את המספר 94 ל12 תאים. האם הכוונה לסך הכול 6 יחידות של כוורת 12 תאים (72 תאים)?	טעות בכתב הכמויות ויש להחליף את הספרה 94 בספרה 12. מדובר בפריט 3- כוורת לילקוטים. 12 תאים בלבד (4 שורות, בכל אחת 3 תאים) לפי המתואר בשרטוט פריט 3 בנספח.

העתק: תיק מכרז 10/21

בברכה,
המועצה האזורית גדרות