



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

כ"ו סיון תשפ"ג
15 יוני 2023
סימוכין 99135

לכבוד
המשתתפים במכרז
שלום וברכה,

הנדון: מכרז 13/23 ביצוע עבודות אחזקה והפעלת תחנות סניקת ביוב (תחנות שאיבה) במועצה

האזורית גדרות - הבהרות מטעם המועצה

1. בהתאם להוראות מכרז פומבי מס' 13/23 שפרסמה המועצה האזורית גדרות (להלן ובהתאמה: "המכרז" ו"המועצה"), להלן הבהרות מטעם המועצה.
2. כלל הבהרות, השינויים, העדכונים, התיקונים והתוספות האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן, בעל-פה או בכתב, על ידי מי מטעם המועצה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה.
5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מאת ועדת המכרזים.
6. בעת הגשת ההצעה, על המציע להדפיס את תשובות המועצה לכל שאלות הבהרה, ולצרף אותן, ואת כל מכתבי הבהרות שיצאו מאת ועדת המכרזים, לכל אחד מעותקי ההצעה הנמצאים במעטפת ההצעה, כשהן חתומות בכל עמוד ע"י המציע, בהתאם להוראות המכרז.
7. להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על ידי המועצה:

תשובה	השאלה	עמוד	מכרז/ מפרט/ נספח	סעיף
על המציע הזוכה לבטח את פעילותו, והציוד שלו אשר משמש לפעילותו בתחנות. אין לבטח תחנות וציוד שבבעלות המועצה. יש לפעול בהתאם לנספח הביטוח	מבקש למחוק את סעיף הביטוח לתחנות שאיבה ותכולתם			1.4
במחיר הפאושלי לא נכללים שיפוצים ותיקונים של ציוד שדורשים הספקה חלקי חילוף או החלפת חלקים ואביזרים לרבות ליפוף מנועים. שיפוצים/תיקונים הנ"ל יבוצעו לפי הצעות מחיר מספקים				1.5

מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קוו: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

<p>שונים כולל הצעתו של המציע הזוכה ולפי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של המועצה.</p> <p>כל שיפוץ/תיקון שלא דורש החלפת חלקים/אביזרים כלול במחיר הפאושלי.</p>				
<p>המציע רשאי להגיש הנחה או תוספת של עד 20% לתמורה פאושלית של 20,000 ₪.</p>	<p>מהי התמורה החודשית המירבית?</p>			<p>8.2</p> <p>8.3</p>
<p>הקבלן אחראי על כל המבנים והציוד שנמצאים בשטח המגודר של התחנות למעט קווי סניקה, "קו סניקה" פירושו קו תת קרקעי שאחרי מפרט משאבות.</p> <p>הכוונה שהקבלן יהיה אחראי על תיאום מול גורמי חוץ וטיפול מולם בנוגע לתקלות שמקורם אצלם ומשפיעים לתיפקוד תקין של התחנות. למשל טיפול מול חברת החשמל לגבי הפסקות חשמל וחוסרי פאזה.</p> <p>טיפול בשבר/פיצוץ בקו סניקה תת קרקעי בקטע שארי מפרט המשאבות לא כלול במחיר הפאושלי ויבוצע לפי הצעות מחיר ולפי הזמנת עבודה נפרדת, מטעם המועצה.</p>	<p>מה פירוש הסעיף? לדוגמא, אם התחנה לא סונקת את הביוב עקב שבר/פיצוץ בקו סניקה הקבלן חייב לתקן זאת על חשבונו? במידה וכן מבקש לבטל את הסעיף.</p>			3.3
<p>"יישור קו" – פירושו ביצוע בחודש הרשאה את השאיבות בכל התחנות, את הטיפול השנתי וכל הבדיקות התקופתיות, כל זה עפ"י מפרט הטכני. הנ"ל כלול במחיר פאושלי.</p>	<p>3.8. "יישור קו" – עבודות בחודש הראשון לכניסת הקבלן לעבודה. על חשבון מי יישור הקו?</p>			3.8
<p>מדובר על נזקים שנגרמו ע"י הקבלן. אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>27. תיקון נזקים למובילים</p> <p>האם הסעיף מדבר על שבאחריות הקבלן לתקן על חשבונו נזקים לצנרת, שבילים, שלא יגרמו על ידו? במידה וכן מבקש לבטל את הסעיף</p>			27
	<p>9. עבודות תחזוקת תחנות ביוב כוללות גם כל פינוי פסולת מהתחנות לרבות, אך לא רק, חומר מוצק, חומר נוזלי, גבבה,</p>			



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

<p>גבבה ומגבוניים לאחר סינון של מגובים ושנאספו במכולות ופחים (מסופקים ע"י המועצה) יפונו ע"י המועצה.</p>	<p>בוצה, לכלוך, צמחיה וכל פסולת אחרת הן שהיא תוצר של עבודה שוטפת)מגוב, מפריד או כל אמצעי אחר) והן שהיא תוצר של עבודת תחזוקה וואו ניקוי של התחנות. הפינוי יעשה לאתר מורשה בחוק ויעשה באמצעים ובאופן הנדרש בחוק ובתקנות. על הקבלן יהיה להציג למזמין בכל חודש תעודות פינוי לאתר מורשה.</p> <p>מבקש לבטל את פינוי הגבבה ומגבוניים על חשבון הקבלן.</p> <p>פינוי הבוצה והמגבוניים הנשאבים מבורות השאיבה ישארו על חשבון הקבלן כולל הוצאת אישורי פינוי.</p>			
<p>השינוי המבוקש לא אושר. אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>מבקש לשנות כי עלות על יועצים ובודקים חשבון המזמין.</p>			יא
<p>הקבלן לא נדרש לבטח מבנים וציוד ששייכים למועצה. השינוי המבוקש לא אושר. אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>25. למרות שהתחנות הן בבעלות המזמין, הקבלן יבטח את התחנות וציודן ואת האחריות החוקית שלו על פי דין כלפי צד שלישי לרבות המועצה והישובים בתחום המועצה.</p> <p>כמו בסעיף 1.4 עלות הביטוח אינה הגיונית בשביל סכום האחזקה החודשי. מבקש לבטל את הסעיף</p>			25
<p>הבקשה לא אושרה. אין שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>3.0 35.2.4 טיפול שנתי: בנוסף לשבועי וחודשי-</p>		מפרט הטכני	3.0 35.2.3.0



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

	<p>א. בדיקת מז"ח ע"י בודק מוסמך והוצאת תעודה כנדרש.</p> <p>ב. בדיקת בודק חשמל מוסמך והוצאת אישור כנדרש.</p> <p>ג. בדיקת בודק בטיחות (אש וכללי) מוסמך והוצאת אישור כנדרש.</p> <p>ד. בדיקת מתקני הרמה ע"י בודק מוסמך והוצאת אישור כנדרש.</p> <p>מבקש לשנות את תת סעיף ב' ו ג' על חשבון המזמין.</p>			
--	--	--	--	--

בברכה,
המועצה האזורית גדרות

העתק: תיק מכרז
[פנימי]